



## Datenblatt Trinkwasserinliner für flexible Behälter 1000 l oder 5000 l und für IBC-Container



gefertigt aus Waterfol CL 130 mit Anschlussstutzen Waterconnex 2" (Gland 2")  
an einer Stirnseite und flexiblem Überlauf- und Entlüftungsstutzen  
zur Verwendung für flexible Trinkwasserbehälter 1000 l mit Seilzugsystem

Folie und Anschlussstutzen geprüft entsprechend KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes  
und DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270

mit Aufkleber: Verfallsdatum



befüllter 1000 l – Trinkwasserbehälter  
mit eingezogenem Inliner

Beispielfoto